

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL-SW1 3. 规格:600*1200*250 4. 安装方式:落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL-SW2、AL-SW3 3. 规格:500*700*200 4. 安装方式:距地1.2米	台	2			
3	030411001001	配管	1. 名称:过路配管（过车道时） 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	108.64			
4	030411001002	配管	1. 名称:过路配管（其他路面） 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	61.61			
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	1005.33			
6	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	154			
7	030412007001	一般路灯	1. 名称:双头停车场灯 2. 规格:220V-2*56W 1P65 3. 附件配置要求:色温500K（中性白色） 4. 灯杆形式（单、双）:双头 5. 杆座材质、规格:灯具安装高度25米，两头四杆每杆装6盏灯，中间两杆每杆装12杆（型号SD2D-60D）	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	03041200700 2	一般路灯	1. 名称:单头停车场灯 2. 规格:220V-56W 1P6 5 3. 附件配置要求:色温5 500K（中性白色） 4. 灯杆形式（单、双） :单头 5. 杆座材质、规格:灯 具安装高度25米，两头 四杆每杆装6盏灯，中 间两杆每杆装12杆（型 号SD2D-60D）	套	16			
9	03041200700 3	一般路灯	1. 名称:庭院灯 LED灯 2. 规格:220V-30W 1P6 5 3. 附件配置要求:色温4 000K（中性白色） 4. 杆座材质、规格:4.0 米高	套	36			
10	03041200700 4	一般路灯	1. 名称:草坪灯 LED灯 2. 规格:220V1-0W 1P6 5 3. 附件配置要求:色温4 000K（中性白色） 4. 杆座材质、规格:0.8 米高	套	102			
11	03041200700 5	一般路灯	1. 名称:照树灯 LED灯 2. 规格:DC24V-24W 1P 67 3. 附件配置要求:色温4 000K（中性白色）	套	6			
12	03041200700 6	一般路灯	1. 名称:LED线性埋地灯 LED灯 2. 规格:DC24V-12W 1P 67 3. 附件配置要求:色温4 000K（中性白色） 4. 杆座材质、规格:埋 地安装	套	14			
13	03041200700 7	一般路灯	1. 名称:廊架壁灯 LED 灯 2. 规格:220V-12W	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1P65 3. 附件配置要求:色温3000K（中性白色） 4. 杆座材质、规格:底边距地2.0m					
14	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆探照灯LED灯 2. 灯杆高度:底边距地2.0米 3. 光源数量:色温4000K（中性白色）	套	6			
15	030412007008	一般路灯	1. 名称:龟壳灯 LED灯 2. 规格:DC24V-3W 1P67 3. 附件配置要求:色温3000K（暖白色） 4. 杆座材质、规格:埋地安装	套	30			
16	030412002001	工厂灯	1. 名称:建筑洗墙灯LED灯 2. 色温:4000K（中性白色） 3. 规格:DC24V-36W 1P65 4. 安装形式:护栏安装	套	85			
17	030404036001	其他电器	1. 名称:干式安全变压器 2. 规格:320W/24V	台	16			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	299.68			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	1171.85			
20	03040800600	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

